



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTOS DE GAS

Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según R.E No.1370, de fecha 10 de Agosto del 2000.

CERTIFICADO DE LOTE No.	G 4703 – 07 – 00
FECHA DE EMISIÓN	25 de Junio de 2003
NORMAS O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NCh 1976 Of.92 (PC N° 3/94)

1.- IDENTIFICACION GENERAL DEL PRODUCTO

1.1.- DENOMINACIÓN	ESTUFAS DE LLAMA NO CONECTADAS A UN CONDUCTO O UN DISPOSITIVO ESPECIAL DE EVACUACION, QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS
1.2.- MARCA	FENSA
1.3.- MODELO	CONVEK 3000
1.4.- FABRICANTE	LONGVIE S.A.
1.5.- DIRECCION DEL FABRICANTE	TORRA S/N PARQUE INDUSTRIAL (3100), PARANÁ, ENTRE RÍOS- ARGENTINA
1.6.- PROCEDENCIA	SUDAMÉRICA
1.7.- PAÍS DE ORIGEN	ARGENTINA
1.8.- SOLICITANTE	COMPAÑÍA TECNO INDUSTRIAL S.A.
1.9.- DIRECCION DEL SOLICITANTE	ALBERTO LLONA N° 777 MAIPÚ

Instituto Nacional de Normalización INN, Acreditación CP 013

SERVICIOS DE INGENIERÍA DE CALIDAD S.A.
VASCO DE GAMA 6266 - FONOS: 277 8778 - FAX: 277 8728 - PEÑALOLEN - SANTIAGO - CHILE
E-Mail: sical@sical.cl

2.- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FISICAS

DESIGNACIÓN	Estufa fija; categoría I ₃
DIMENSIONES	Alto = 575 mm Ancho= 380 mm Fondo= 180 mm
TIPO DE GAS	GLP
PRESIÓN	2,75 kPa
CONSUMO TÉRMICO NOMINAL	3,7 kW
CONEXIÓN	HE 1/4"
MATERIALES	Mueble fabricado en plancha de acero terminación pintado; frente construido en plancha de acero pintado, con celosías en la parte superior; gabinete de caldeo de acero enlozado y deflectores de plancha de acero zincado; quemador fabricado en plancha de acero zincado con sector de lumbreras de acero inoxidable, modelo armónica; inyector de latón Ø 1,20 mm. y llave termoelectrica EITAR de dos salidas y tres posiciones; tuberías de aluminio; conjunto encendido, con analizador de ambiente y termopar de seguridad; perilla y pulsador de plástico.
USOS	Doméstico.

3.- APROBACIÓN Y ALCANCE

- 3.1 En atención a que este producto de gas cumple con las normas y/o Especificaciones Técnicas asignadas para los análisis y/o ensayos, se otorga el presente **Certificado de Lote**, de acuerdo a las disposiciones legales reglamentarias y normativas vigentes.
- 3.2 El presente Certificado ampara los números de serie siguientes, y los artefactos van identificados mediante sellos de la Entidad Certificadora.

Instituto Nacional de Normalización INN, Acreditación CP 013

SERVICIOS DE INGENIERÍA DE CALIDAD S.A.

VASCO DE GAMA 6266 - FONO: 277 8778 - FAX: 277 8728 - PEÑALOEN - SANTIAGO - CHILE

E-Mail: sical@sical.cl

1260166(*) 65085 / 65108 / 65160 / 65184 / 65207 / 65214 / 65276 / 65290 /
 65375 / 65382 / 65429 / 65481 / 65573 / 65627 / 65689 / 65702 / 65827 / 65872 /
 65917 / 65948 / 65955 / 65962 / 65979 / 65986 / 66044 / 66082 / 66181 / 66211 /
 69991 / 70065 / 70157 / 70249 / 70300 / 70317 / 70324 / 70331 / 70485 / 70508 /
 70546 / 70690 / 70706 / 70768 / 70799 / 70812 / 70829 / 70898 / 70904 / 70911 /
 70935 / 70942 / 70966 / 71000 / 71024 / 71062 / 71079 / 71093 / 71123 / 71185 /
 71208 / 71215 / 71239 / 71246 / 71253 / 71352 / 71383 / 71437 / 71451 / 71505 /
 71628 / 71666 / 71765 / 71819 / 71864 / 71932 / 71970 / 71987 / 71994 / 72120 /
 72137 / 72243 / 72281 / 72298 / 72304 / 72342 / 72397 / 72403 / 72458 / 72465 /
 72472 / 72489 / 72502 / 72519 / 72526 / 72571 / 72618 / 72649 / 72670 / 72687 /
 72694 / 72724 / 72793 / 72809 / 72823 / 72892 / 72939 / 72960 / 72984 / 73042 /
 73073 / 73080 / 73134 / 73165 / 73196 / 73202 / 73254 / 73264 / 73318 / 73325 /
 73332 / 73356 / 73363 / 73424 / 73431 / 73462 / 73493 / 73509 / 73516 / 73578 /
 73585 / 77811 / 77828 / 77835 / 77842 / 77859 / 77866 / 77873 / 77910 / 77927 /
 77934 / 77958 / 77965 / 77972 / 77989 / 78054 / 78375

(*) Todas las series comienzan por 1260166.

4.- ANTECEDENTES

4 Solicitud de Aprobación N°: G 2256 – 07 – 00.

Este Certificado se extiende en tres ejemplares originales.

Se adjunta Informe de Ensayos N°: 4703 – 2003

4.4. Válvula marca EITAR, certificada por Sical Ingenieros S.A.

Regulador de Presión marca TONKA, certificado por Sical Ingenieros S.A.

5.-	PROTOCOLO DE ENSAYOS	PUNTO DE LA NORMA	RESULTADO
	CARACTERISTICAS GENERALES	4.1	CUMPLE
2.-	MATERIALES Y COMPONENTES	4.1.2	CUMPLE
3.-	AISLACION TERMICA	4.1.3	CUMPLE
4.-	ENSAMBLAJE Y ROBUSTEZ	4.1.4	CUMPLE
5.-	QUEMADORES	4.1.5	CUMPLE
6.-	FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	4.1.6	CUMPLE
7.-	ESTABILIDAD DE LA ESTUFA MOVIL	4.1.7	NO APLICA

Instituto Nacional de Normalización INN, Acreditación CP 013

SERVICIOS DE INGENIERIA DE CALIDAD S.A.

VASCO DE GAMA 6266 - FONO: 277 8778 - FAX: 277 8728 - PEÑALOLEN - SANTIAGO - CHILE

E-Mail: sical@sical.cl

8.-	INTERCAMBIABILIDAD Y REGULACION	4.1.8	CUMPLE
9.-	ALOJAMIENTO DEL CILINDRO DE GAS LICUADO	4.1.9	NO APLICA
10.-	CONEXIONES A LA RED DE GAS	4.1.10	CUMPLE
11.-	CONEXIONES DEL CIRCUITO DE GAS DEL ARTEFACTO	4.1.11	CUMPLE
12.-	HERMETICIDAD DEL CIRCUITO DE GAS	4.1.12	CUMPLE
13.-	ORGANOS DE MANDO	4.2.1	CUMPLE
14.-	LLAVES DE CONTROL	4.2.2	CUMPLE
15.-	DISEÑO DE LAS LLAVES DE CONTROL, SENTIDO DE GIRO Y SEÑALIZACION	4.2.3	CUMPLE
16.-	EQUIPO AUXILIAR	4.2.4	CUMPLE
17.-	COMBUSTION	5.1	CUMPLE
18.-	FUNCIONAMIENTO A CONSUMO REDUCIDO	5.2	CUMPLE
19.-	FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE CORTE	5.3	CUMPLE
20.-	FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO DE CONTROL DE ATMOSFERA	5.4	CUMPLE
21.-	FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO DE CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO	5.5	CUMPLE
22.-	CONSUMO NOMINAL Y CONSUMO TERMICO NOMINAL	5.6	CUMPLE
23.-	ENCENDIDO A TEMPERATURA BAJA	5.7	CUMPLE
24.-	ESTABILIDAD DE LAS LLAMAS EN FUNCIONAMIENTO EN CORRIENTES DE AIRE	5.8	CUMPLE
25.-	CALENTAMIENTO DEL PISO	5.9.1	CUMPLE
26.-	CALENTAMIENTO DE LAS PAREDES DEL ARTEFACTO	5.9.2	CUMPLE
27.-	CALENTAMIENTO DE LAS PAREDES Y MUROS ADYACENTES	5.9.3	CUMPLE
28.-	CALENTAMIENTO DE LOS ORGANOS DE MANDO Y OTROS ELEMENTOS	5.9.4	CUMPLE
29.-	CALENTAMIENTO DE LA BOQUILLA DE CONEXIÓN DEL TUBO FLEXIBLE	5.9.5	NO APLICA
30.-	CALENTAMIENTO DEL TUBO FLEXIBLE	5.9.6	NO APLICA
31.-	CALENTAMIENTO DEL CILINDRO DE G.L.P	5.9.7	NO APLICA
32.-	FUNCIONAMIENTO PROLONGADO	5.10	CUMPLE
33.-	MARCAS E INSTRUCCIONES	8.0	CUMPLE
34.-	RESOLUCIÓN EXENTA N° 1127		NO APLICA
35.-	RESOLUCIÓN EXENTA N° 1495		CUMPLE



Victoriano Domínguez Torres
 Profesional Responsable de los
 ensayos, autorizado por S.E.C.



SICAL
 INGENIEROS S.A.

7

F

Giacomo Biancardi P.
 Representante Legal del
 Organismo Certificador

Instituto Nacional de Normalización INN, Acreditación CP 013

SERVICIOS DE INGENIERIA DE CALIDAD S.A.

VASCO DE GAMA 6266 - FONO: 277 8778 - FAX: 277 8728 - PEÑALOLEN - SANTIAGO - CHILE

E-Mail: sical@sical.cl